



ELEMENTIN PAINO: 4.1 t
 BETONI KÄYTTÖIKÄ 50v.; C35/45; RASITUSLUOKAT: - YLÄPINTA: XC4, XF3
 - ALAPINTA: XC3, XF1

TOTEUTUSLUOKKA 3
 KIVIAINEEN MAKSIMI RAEKOKO 16mm
 BETONIVEITTEEN NIMELLISARVO 30 mm, SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10mm
 TERÄKSET Ø B500B TAI VASTAAVA, NOSTOLENKIT S235JRG2, VERKOT B500K
 VALMISTUSTOLERANSSIT: BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2003, LUOKKA N
 PINTALUOKAT: - YLÄPINTA: PESH-A-E / REUNAT: MUO-A
 - ALAPINTA: TEL-A-V

TERÄSTEN JATKOSPITUUDET: Ø8 =450 mm, Ø10 =500 mm, Ø12 =600 mm
 ELEMENTTIÄ SAA NOSTAA VAIN NOSTOLENKKIEN KOHDALTA
 VIISTE 10x10 (V) MERKITYSSÄ KULMISSA
 ASENETTUN ELEMENTIN PIENIN SALLITTU TUKIPINTA 50 mm

TARVIKELUETTELO							
KOODI	TAVARANIMIKE	LAATU	MÄÄRÄ	PAINO	VALMISTAJA	REV.	PVM.
LAR 24	LAATTA-ANKKURI	RST	4 KPL				
PS 80/85	PARVEKESARANA	RST	2 KPL				
Rd M24	KOUKKUANKKURI	RST	2 KPL				
VEMO M16	SISÄKIERRE, 1168-A	RST	4 KPL				
PLASTMO	PARVEKEKAIVO Ø75mm		1 KPL				

MALLIPIIRUSTUS

ID no	KORKO AP+	KERROS
8	+0.000	1.krs:n katto
9	+0.000	1.krs:n katto

RAKENNEPIIRUSTUS No

TYÖN NIMI

PARVEKELAATTAELEMENTTI **CL-01** MK

VALMISTETAAN: KPL EI MK:SSA

TOIMISTON NIMI SUUN

PVM TARK

SUUNN	TYÖN No	PIIR No
RAK		CL-01