	Sisältö Ontelolaatta–alapohja, tuuletettu Alapuolinen solupolystyreenieristeen Pintabetoni, vedeneristys ja laatoitus	
Suunnittelija	Työn nro	AP6
	Päiväys / Tekijä	

mittakaava 1:10



≤ 25 mm	1	Lattialaatat huoneselityksen mukaan, kiinnityslaasti
	2	Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
	3	Pintabetoni, BY 45 luokka A–4–30, kallistus ≥ 1:80, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50, mukavuuslattialämmitys, raudoitus: 6–150 B500K
	4	Lovettu ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan, ns. kylpyhuonelaatta
170 mm	5	Solupolystyreenilevy EPS, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d = 0,031, paloluokka E
≥ 800 mm	6	Tuuletettu alustatila (SRMK D1)
≥ 300 mm	7	Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm; kapillaarikatko
	8	Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttiä
	9	Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS– JA SUUNNITTELUOHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne– ja LVI–suunnitelmien mukaan, korvausilma–aukot sokkelissa, tuuletusaukkojen määrä enintään 8 ‰ alapohjan pinta–alasta
- viemäreiden ja huoltoreittien kohdalla alustatila ≥ 1200 mm
- 300 mm sepeli ø 6...32 mm, voidaan korvata 200 mm pestyllä sepelillä ø 6...32 mm
- lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys ≤ 20 mm valmiista lattiapinnasta
- kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste– ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan
- märkien tilojen sivltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen ja laasteineen, jne järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan
- vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3–2010 vertailuarvo 0,17