


	Sisältö Ontelolaattaväli­pohja Kelluva kuituvahvisteinen tasoitelaatta Askeläänieristetty lattia	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
		VP9

mittakaava 1:10



- 25...40 mm
- 30 mm
- 1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
 - 2 Sementtiperustainen, kuituvahvisteinen tasoitelaatta rakennusselityksen mukaan (Maxit Floor 4350 tai 4320 pumpattuna + Maxit Floor 4945 lasikuituverkko), pinta BY 45 luokka A-4-30
 - 3 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
 - 4 Askeläänieristyslevy
 - 5 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
 - 6 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kaikki ontelolaattojen lävistyksset esim. sähköputket tiivistetään akustisella ja elastisella palokitillä
- ontelolaatatton pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sähköputkituksia; poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma
- tasoitelaatan lasikuituverkko, jälkihoitokäsittelyt jne. järjestelmätoimittajan ohjeen mukaan
- pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detali- piirustusten mukaan
- pintalaatan liikuntasaumajako ja liittymädetaljit rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
- betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen
- pintalaatan jälkihoitoaine Maxit Floor 4790
- pintalaatta 25...50 mm Maxitin ohjeiden mukaan